SINTEF Produktsertifikat

Nr. 3710

Utstedt: 05.05.2021
Gyldig til: 01.06.2026
forutsatt publisert på
www.sintefcertification.no

SINTEF bekrefter at

1904 kuleventiler

er i samsvar med kravene i

› **EN 13828**

PRODUKTSERTIFIKAT
PS 3710
SINTEF Certification

Innehaver

Heidenreich AS
Industriveien 6
2021 Skedsmokorset

Produsent

Produktet er produsert ved fabrikk 1175 i Italia, som angitt i evalueringsrapport datert 04.05.2021.

Produkt- og produksjonskontroll

Produktet er underlagt overvåking i samsvar med kravene i NS-EN ISO/IEC 17065.

Produktbeskrivelse

Følgende typer 1904 kuleventiler og dimensjoner inngår:

› DZR Messing kuleventil m/ hendel
⅜" (5587359), ½" (5587361), ¾" (5587362), 1" (5587363), 1 ¼" (5587364), 1 ½" (5587365) og 2" (5587366)

› DZR messing kuleventil m/vinge
⅜" (5587367), ½" (5587368), ¾" (5587369) og 1" (5587371)

› Bronse kuleventil m/ lang hals
½" (5587372), ¾" (5587373), 1" (5587374), 1 ¼" (5587375), 1 ½" (5587376) og 2" (5587377)

Funksjonskrav i TEK

Driftstrykk
Produktet tåler forutsatte ytelser ved normalt driftstrykk.
Produktet er testet for 16 bars vanntrykk.

Påvirkning på drikkevann
Produktet avgir ikke stoffer som kan forringe kvaliteten på drikkevannet eller medføre helsefare.
Produktet er testet for tungmetallutlekking til drikkevann etter NKB Produktregler nr. 4.

Andre sertifiseringskrav

Merking
Produktet kan merkes med SINTEFs sertifikatmerke slik som avbildet ovenfor. Merket kan også benyttes på emballasje og markedsføringsmateriell som angår de sertifiserte produkter.

Avsinkningsbestandighet
Produktet er testet for avsinkningsbestandighet etter EN ISO 6509.

Spenningskorrosjon
Produktet er testet for spenningskorrosjon etter ISO 6957.

Anne-Jorunn Enstad

Anne-Jorunn Enstad
Sertifiseringsleder

NORSK AKKREDITERING
PROD 007